

Register nr: 68725/1 Zegel nr: 500.65
 ADRES INSTALLATIE: Nichelsenweg 71
 EIGENAAR (Naam - Voornaam): Christ Verschueren
 Adres: Nichelsenweg 71 - 2840 Rumit
 OPDRACHTGEVER: idem
 Adres: idem
 INSTALLATEUR: idem
 Adres: idem
 Btw of IK: idem

DNB: / Teller nr: / Index: / EAN Code: /

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: B1728 Isolatiemeter SGS nr: B1728 Continuïteitsmeter SGS nr: 1039 + 10789
 Netsysteem: TT Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102
 Controledatum: 01/02/2010 (AREI art.87/86) TEC EE 2112+2
 Aard van onderzoek: ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
☐ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis) (ARAB art.262) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)
☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keerzijde)
 Aard van installatie: bestaande - nieuwe - uitbreiding - wijziging - voorlopig - werf :
 Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke werkeenheden, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere :
 Bouwjaar: fundering vóór - na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór - na 1.10.81 - 1.1.83 BA4/BA5 : ja / nee
 Aansluiting: spanning : 230 V AC 50; Bescherming van de aansluiting: bestaande : 40 A - voorzien : 40 A
 Voedingskabel hoofdbord : 10 x 10 mm², type : XV8; Algemene schakelaar : 40 A, type : AD51 300mA
 Type van de aardelektrode: 1 - buiten - pennen - horizontaal geleider
 Aantal borden : 1; Aantal eindstroombanen : 15; Ra = 9 Ω; Ri tot = > 0,5 MΩ

BESCHRIJVING: ☒ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed - inbreuk opmerking
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed - inbreuk opmerking
- Bestaat er een badkamer - wasmachine - wasruimte - afwasmachine - droogkast - boiler - deurbel : ja - nee
- Plaatsing van ZLVS verlichting: neen
- Plaatsing van elektrische verwarming: neen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed - inbreuk opmerking
- Staat van het elektrisch materiaal: goed - inbreuk opmerking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed - inbreuk opmerking
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed - inbreuk opmerking
- Vast of vast opgesteld materieel: goed - inbreuk opmerking
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed - inbreuk opmerking

INBREUKEN - OPMERKINGEN :

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER : zie keerzijde

BESLUIT : (belangrijke informatie keerzijde).

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

- ☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder verantwoordelijkheid van Christ Verschueren (zie keerzijde 2). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. De algemene ADSI is - was verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee - aan betrokken personen ondertekend.
- ☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).
- ☐ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor/...../.....
- ☐ Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR: 438
 Nr + naam + handtekening

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID:
 Inspecteur gezien op vermelde datum

F. Van Bavel

Blad LS nr **118102**

VISUM VAN DNB:

DATUM:

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SSB BLEE10.11N - 25/11/08

SGS Statutory Services Belgium VZW Zetel	Internationalelaan, 55/D Grote baan, 76/1 SGS House, Noorderlaan, 87	1070 Brussel 3530 Houthalen 2030 Antwerpen	t +32 (0)2 411 60 35 t +32 (0)11 80 61 76 t +32 (0)3 545 48 88	f +32 (0)2 411 38 70 f +32 (0)11 80 61 75 f +32 (0)3 545 48 89	e sgs.brussels.sgsbn@sgs.com e sgs.houthalen.sgsbn@sgs.com e sgs.antwerp.sgsbn@sgs.com
---	--	--	--	--	--