

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW **BTV** Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

STROOMLEVERANCIER: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____
U. ref.: _____ VERSLAG NR.: 0810502010

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2500 Lier
Elzenstraat (lotus)
EIGENAAR: Ecohuis
Adres: _____
OPDRACHTGEVER: EVL
Adres: Oudstrydersstraat 6
INSTALLATEUR: 2280 Grobbendonk
Adres: _____
BTW of IK: 869 951 131

Datum van het onderzoek: 07102005 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (ABE art. 271) (ABE art. 276) (ARAB art. 262) (I.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting outmy 40 A max

Bedingskabel hoofdbord: V03 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS40A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 7 ; Aantal eindstroombanen: 75 ; RA: 10 Ohm; RI tot 240 MOhm

BESCHRIJVING: Zie één draadschema + situatieplan

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

Nota: Verlichtingstoestellen, keukent
badkamermeeubel niet gepeest

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07102008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening
08 VAN DYCKT
FORM. 382 /05-2004

De directeur,



Eigenaar van de installatie: LOT 16.

Adres van uitvoering: Drie Molentjes BLOK A, *Elzenstr.*, 2500 Lier.

Identificatie van de verantwoordelijke voor het werk:

Naam en adres: EVL, Oudstrijdersstraat 6, 2280 Grobbendonk.

Hoedanigheid en BTW-nr. : bedrijfsleider; BE 869.951.131

Bij ontstentenis van BTW-nr. ; nr. identiteitskaart: 050 0017599 59

Datum en gemeente van uitgifte 23-06-97, Grobbendonk.

Handtekeningen:

DE AFGEVAARDIGDE VAN
ERKENDE ORGANISME BTW
G. VAN DYCK F.

Installateur

BYST. NR. 0003115

VAN LOOCK ELEKTRICITEITSWERKEN


Oudstrijdersstraat 6
2280 Grobbendonk

T. 014-50 11 14

PARTNER 12880007935



Licensed Electrabel Partner

Electrabel



STT-nr. 006515
VAN LOOK ELECTRICITEITSWERKEN
Oudstrijderstraat 6
2280 Grobbendonk
T. 014-50 11 14

PARTNER ID-nr. 007395
Electabel
Eenheid Electabel Partner



350

zolder

Niet afgewerkt 803⁸



F3

42,4

28

DOORGANG

166⁵

190

166⁵

T. 014-50 11 14

280 Gobbendorp

SYST-nr. 0006115
VAN LOOK ELEKTROTECHNIEKEN

Goudrijderstraat 5
2801 Gobbendorp

PARTNER ID-nr. 000395

Electrabel
Eenheid Electrabel Partner