



Ventilatieprestatieverslag BLOK D3 (B) - B2.2 (huisnr 7/201)

Paul Iwens verklaart in naam van PI - CONSULT EBVBA (BTW nummer: 0474551417) Mechelbaan 140 - 2861 Sint-Katelijne-Waver dat het ventilatieprestatieverslag, in bijlage bij dit document, voldoet aan de eisen van het STS-werkgroepdocument ventilatieprestatieverslag en dat de opdrachtgever werd ingelicht over dit ventilatieprestatieverslag.

SKH dossiernummer : 20014705

Dossiernaam: 20014705 Neerland D3a & D3b 2610 Wilrijk BE

Klantnaam: Triple Living

Identificatie van het gebouw: BLOK D3 (B) - B2.2 (huisnr 7/201)

Adres: **Neerland D3a & D3b 2610 Wilrijk BE**

Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning: 21-03-2022

GEGEVENS TE VERMELDEN IN DE EPB EINDAANGIFTE

Coördinator van het ventilatieprestatieverslag: **PI - CONSULT EBVBA**

Datum opstellen ventilatieprestatieverslag: **08-06-2024**

Referentiecode kwaliteitskader: **702da51cca1e6e20771f**

Organisator kwaliteitskader: **SKH**

Doorstroomopeningen

Ter info:

In de volgende gevallen moet u de capaciteit van de DO niet meten, maar kunt u ze

berekenen:

- De DO is een spleet onder een deur van minimaal 5 mm hoog.
- De DO is een grote opening.

U houdt dan rekening met een debiet van:

- 0,36 m³/h per cm² spleet voor een drukverschil van 2 Pa.

Spleet onder de deur:

Als de DO een spleet onder de binnendeur is, dan is de netto DO gelijk aan de hoogte van de spleet gemeten vanaf het afgewerkte vloeroppervlak tot aan de onderzijde van de deur, vermenigvuldigd met de breedte van de deuropening. Als breedte van de deuropening mag u de dagmaat invoeren, zonder rekening te houden met de aanslaglatten.

Let op: spleten langs of boven binnendeuren mag u niet beschouwen als een DO waarvan u de capaciteit kan berekenen. Die spleten tellen dus niet mee in de bepaling van de DO.

Adres Eenheid: Neerland D3a & D3b, 2610 Wilrijk

Verslaggever doorstroomopeningen van de eenheid:

Paul Iwens PI - CONSULT EBVBA, BTW-nummer:0474551417

Datum uitvoering meting: 11-04-2024

Type ventilatie: D

Paul Iwens



Doorstroomopeningen

Ruimtes	Doorstromen [m³/h]	Gemeten hoogte [cm]	Gemeten breedte [cm]	Werkelijke stroom [m³/h]	Notitie	Download afbeelding
Slaapkamer 1 (Slaap-,studeer-, speelkamer (ofanaloge ruimte))	25	1	73	26.28		
Slaapkamer 2 (Slaap-,studeer-, speelkamer (of))	25	1	73	26.28		
Leefruimte (Woonkamer (ofanaloge ruimten))	25	250	400	36000.00		
Inkomhal (Gang, trapzaal, hal(of analoge ruimte))	0	0	0	0.00		
WC (WC)	25	1	73	26.28		
Badkamer (Badkamer, was- ,droogplaats)	25	1	73	26.28		
Open keuken (Open keuken)	50	250	400	36000.00		
Natte berging (Badkamer,was-, droogplaats)	25	1	73	26.28		
Totaal	200			72130		

Mechanische Ventilatie

SKH

Merk ventilatiesysteem: Ventiline

Type: HRC 350

Netspanning (V): 231

Opgenomen elektrisch vermogen (W): 46

Meettoestellen:

Gebruiker: Maarten Malego

Debietsmeter: Testo 417

Kalibratiedatum: 19/06/2023

Vermogenmeter: Christ Elektronik CHRIST CLM 1000 Kalibratiedatum: 07/07/2021

Adres Eenheid: Neerland D3a & D3b, 2610 Wilrijk

Verslaggever mechanische ventilatie van de eenheid:

Maarten Malego BOONS THEO BV, BTW-nummer:0478731721

Datum uitvoering meting: 02-05-2024

Type ventilatie: D

Regelstand van de regelorganen van de ventilatie-installatie: Nominale stand

MEETRAPPORTE MECHANISCHE VENTILATIE



Gegevens aanvrager

Naam	Theo Boons
Adres	Hoge Mauw 1400 2370 Arendonk

Gegevens Ventilatiestysteem

Systeem:	D
Merk ventilatorunit:	Ventiline
Type ventilatorunit:	HRC350

Gegevens gebouw

Projectnaam	
Klantnaam	Triple Living
Adresgegevens	Neerland D3B 2610 Wilrijk
Woning nummer	B2.2 - Huisnr 7/201

Meting vermogen

Merk / model meetapp.	Christ Elektronik - CLM1000
Gemeten netspanning	231 V
Elektrisch vermogen	46 W

Meting van mechanische debieten

Ruimte	Gegevens verantwoordelijke metingen		Gemeten debieten (m³/h)		
	Pulsie	Extractie		Pulsie	Extractie
Leefruimte	110			112	
Slaapkamer 1	50			51	
Slaapkamer 2	40			42	
Wc		25			27
Keuken		75			77
Badkamer		50			52
Wasberging		50			51
TOTAAL	200	200		205	207

Gegevens verantwoordelijke metingen

Bedrijfsnaam	Theo Boons bvba	Datum van meting	30/04/2023
Ondernemingsnummer	BE0478.731.721		
Adres:	Hoge Mauw 1400, 2370 Arendonk		