Keuringsattest Privéwaterafvoer
Attestnummer 240228/PWA/62

Identificatie

Straat	Eikhof	Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)	Pidpa
Huisnummer	17	Contactgegevens exploitant	+3280090300
Postcode	2531	Erkenningsnummer van de keurder	22059
Gemeente	Boechout	Contact e-mail	phedra.broos@struktuur.be
Gebouw-ID	31355591	Contact telefoonnummer	+32497813546
Gebouweenheid-ID	31355592		
Datum keuring	28/02/2024		
Reden keuring	Nieuwbouw of herbouw		
Uitgiftedatum	06/03/2024		
Herkeuring - Uitvoering herstelmaatregelen	Nee		

Resultaat van de keuring

Conform voor aansluiting

Gelieve te controleren op eventuele aandachtspunten meegegeven door de keurder hieronder op het attest.

Keuring

Algemeen

Indieningsdatum bouwvergunning/omgevingsvergunning	Tussen 1 januari 2014 en 1 oktober 2023
Cluster	Centraal gebied
Type gebouw	Woning

Regenwatercircuit

Verharde oppervlakten (ingevuld volgens gegevens uit inventaris aangeleverd door de klant)

	Afvoer	Buffer	HWP	Infiltratie	Natuurlijke afvloei	Totaal (m²)
Dak (m²)	0	0	58,6	0	0	58,6
Waardes berusten op schatting: Ja						
Groendak (m²)	0	0	0	0	0	0
Rieten dak (m²)	0	0	0	0	0	0
Terras (m²)	0	0	0	0	0	0
Nog niet volledig geplaatst: Nee						
Inrit (m²)	0	0	0	0	0	0
Nog niet volledig geplaatst: Nee						
Andere verharde oppervlakten (m²)	0	0	0	0	0	0
Totaal (m²)	0	0	58,6	0	0	58,6

De keurder verklaart in alle kamers van het te keuren pand binnen te zijn geweest om te kijken of hier afvoeren aanwezig waren. Eveneens werd dit gedaan in alle bijgebouwen/tuinbergingen.	Ja

Hemelwaterput

Aanwezig	Ja
Verplicht	Ja
Hergebruik aanwezig	Ja
Aftappuntjes aanwezig	Aftapkraan | Toilet | Wasmachine
Informatie volume o.b.v.	Uitvoeringsplan
Volume aanwezig (liter)	7500
Volume vergund (liter)	5000
De overloop van de voorziening gaat naar	RWA circuit
RWA circuit	Hemelwaterput

Infiltratievoorziening

Aanwezig	Nee
Verplicht	Nee
Reden	Grootte perceel < 250m²

Buffervoorziening	
Aanwezig	Nee
Verplicht	Nee

Afvalwatercircuit

Afvalwaterstromen aanwezig	Ja
Afvalwaterstromen	
Type afvalwater	Huishoudelijk afvalwater
Al het zwart water is aangesloten op	DWA circuit
DWA circuit	Septische put
Al het grijs water is aangesloten op	DWA circuit
DWA circuit	DWA-putje naar riolering openbaar domein
Gesloten recipiënt	
Aanwezig	Nee
Individuele voorbehandelingsinstallatie	
Septische put	
Aanwezig	Ja
In combinatie met vetvanger	Nee
Informatie volume o.b.v.	Uitvoeringsplan
Volume (liter)	2000
Het effluent van de voorziening gaat naar	DWA circuit
DWA circuit	DWA-putje naar riolering openbaar domein
Voorbezinkput	
Aanwezig	Nee
KWS-afscheider	
Aanwezig	Nee
Vetafscheider	
Aanwezig	Nee
Individuele behandelingsinstallatie	
IBA	
Aanwezig	Nee

Controle scheiding

DWA	
Gescheiden tot aan het lozingspunt	Ja
Hoe gecontroleerd	Watertest
Gebruikt toestel/materiaal voor watertest	water
RWA	
Gescheiden tot aan het lozingspunt	Ja
Hoe gecontroleerd	Geluidstest
Gebruikt toestel/materiaal voor geluidstest	Geluidstoestel | Apple | Iphone 12 mini
Aansluitingen privéwaterafvoer op openbaar domein	
DWA-lozingspunt	Aansluiting op riolering openbaar domein via huisaansluitputjes (of voorzien in de nabije toekomst)
Aantal toezichtsputjes	1
Toezichtsputje(s) toegankelijk	Ja
In gebruik	Ja
RWA-lozingspunt	Aansluiting op riolering openbaar domein via huisaansluitputjes (of voorzien in de nabije toekomst)
Aantal toezichtsputjes	1
Toezichtsputje(s) toegankelijk	Ja
In gebruik	Ja
Zwembad	
Aanwezig	Nee
Uitvoeringsplan	
Stemt het opgeladen uitvoeringsplan schematisch overeen met de werkelijkheid	Ja

Bijlagen

Inventaris van de privéwaterafvoer	1 bijlage(n) toegevoegd
Uitvoeringsplan	1 bijlage(n) toegevoegd

Belangrijk

Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikel 12/1 in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring privéwaterafvoer (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 en alle daarop volgende wijzigingen), het ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer van 20 maart 2023, de Vlarem II, de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en indien van toepassing de omgevingsvergunning en/of technische voorwaarden van de privéwaterafvoer vanuit de exploitant.

Dit keuringsattest geeft de toestand van de privéwaterafvoer weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de privéwaterafvoer, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen.
Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op www.aquaflanders.be.

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via www.aquaflanders.be.

Carl Heyrman
Algemeen Directeur
AquaFlanders vzw

BELAC
Certificaatnummer: 688-INSP
ISO/IEC 17020:2012