

# Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Prins Boudewijnlaan 263F bus 001, 2650 Edegem

appartement

identificatiecode: 11013-G-OMV\_2019082929/EP16983/A001/D01/SD043

## Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m<sup>2</sup> jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

### Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **05-03-2024**

Handtekening:

CES NV BLOMMAERT

CONTRACTING & ENGINEERING SERVICES

EP16983

Dit certificaat is geldig tot en met **21 maart 2033**.

**Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning****E-peil**

✓ Het E-peil voldoet.

**Andere eisen**

- ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
  - ✓ Vloeren
  - ✓ Muren
  - ✓ Vensters
  - ✓ Dak
  - ✓ Andere constructiedelen
- ✓ Het S-peil (S16) voldoet .
- ✓ Het risico op oververhitting is beperkt .
- ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

**Algemene gegevens**

Datum aanvraag vergunning	11/07/2019
Datum einde van de werken	21/03/2023
Datum ingebruikname	21/03/2023
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	3.679
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m <sup>2</sup> jaar))	78
Beschermd volume (m <sup>3</sup> )	208
Verliesoppervlakte (m <sup>2</sup> )	82
Bruto vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> )	53
Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(h m <sup>2</sup> ))	2,70
Gemiddelde U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K))	0,35
CO <sub>2</sub> -emissie (kg/jaar)	910
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30843054 / 31224249

**Meer informatie?**

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op [www.energiesparen.be/BEN](http://www.energiesparen.be/BEN).

**Gegevens verslaggever:**

CES NV BLOMMAERT  
CONTRACTING & ENGINEERING SERVICES  
1730 Asse  
EP16983 | 0475297921

**Premies**

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be).