

MOURIK N.V.

Groenendaallaan 399, 2030 Antwerpen
BTW./Reg.: BE 0413.951.260 / 02.11.13
RPR. Antwerpen

Tel.: 03/542.20.40 / Fax.: 03/542.36.23

Bank: DEXIA 550-3614100-67

IBAN: BE93 5503 6141 0067 / BIC: GKCCBEBB

Betaald 7/14/11
Deutsche



Factuur

Datum : 30-11-2011
Factuur : VF/11110333

Appelkantstraat 16
B 2530 Boechout

U/ref :

O/Ref : CA11/2535 :MVB 211902/01

BTW-nr: Klantnr.: 24184

Omschrijving	Aantal	Ehd	Ehprijs	Bedrag	BTW
Buiten dienst stellen van een mazouttank met inhoud tem 4999 liter Appelkantstraat 16 te Boechout					
Donderdag 20-10-2011					
- Openen van het mangat					
Vrijdag 21-10-2011					
- Ledigen van de restinhoud, grondig inschuren met ontvetter en reinigen met hoge druk van de tank	1,00	ff	275,7200	275,72	21
Woensdag 16-11-2011					
- Buiten dienst stellen door opvullen met zuiver zand	1,00	ff	250,6100	250,61	21
Betalingsvoorwaarden : 30 dagen na factuurdatum					
Leveringsvoorwaarden : Franco					
BTW Tarieven : H 21 Verkopen 21 %					
Projectleider : Kurt Truys	BTW %	Maatstaf - Basis	BTW		
	21	526,33	110,53		
Vervaldag : 30-12-2011	Totaal	526,33	110,53	EUR	636,86

**MOURIK N.V.**

Groenendaallaan 399
B-2030 ANTWERPEN
tel. 03/542.20.40
fax. 03/542.36.23
B.T.W. BE 0413.951.260
RPR Antwerpen

Erkend Ophaler Afvalstoffen
O.V.A.M.: 821/E98
O.W.D.: CT/0035
B.I.M.: 011/00/DD - 011/00/HU - 011/00/PCB

[REDACTED]
Appelkantstraat 16
2530 Boechout

O. Ref.: 211902 01

Antwerpen, 27/10/2011

CERTIFICAAT OPHALING AFVALSTOFFEN

Nr. CERT/ 16 428

Hierbij verklaart MOURIK NV, erkend overbrenger van afvalstoffen, te hebben opgehaald voor verwerking overeenkomstig de geldende wetgeving :

Ophaaladres :

[REDACTED]
Appelkantstraat 16
2530 Boechout

Bestemming :

MARPOBEL
Haven 261 Blauwe Weg 7
2030 ANTWERPEN 3

Ophaaldatum :

21/10/2011

Vervoerder :

MOURIK N.V.
Groenendaallaan 399
2030 ANTWERPEN 3
Reg nr. : 821/1

Aard :

Spoelwater Van Tankreiniging

Hoeveelheid

150 kg

Eural

16 07 08*

R/D

R9

MOURIK N.V.

Stefan Vanhille
Hoofd Milieu

mourik n.v.
 Groenendaallaan 399
 2030 Antwerpen
 tel. 03-542.20.40
 telefax : 03-542.36.23
 www.mourik.com
 BTW - BE - 0413.951.260
 RPR Antwerpen
 Registratienummer : 02.11.13
 Banken :
 ING België n.v.
 Antwerpen Nr. 320-1980184-96
 Dexia Bank n.v.
 Antwerpen Nr. 550-3614100-67
 Fortis n.v.
 Antwerpen Nr. 220-0942999-01
 K.B.C. n.v.
 Antwerpen Nr. 409-0508801-80

Buiten dienst stellen tanks en leidingen

Nr : 211902

Asbestverwijdering

Openbare en Industriële dienstverlening
 Catalyst wissels (inerte atmosfeer)
 Hogedruk- en vacuümreiniging



Burgerlijke en Utiliteitsbouw

Erkend Ophaler Afvalstoffen

O.W.D.: CT/0035

O.V.A.M.: 821/E98

Project- en Brownfieldontwikkeling
 Bodem- en grondwatersanering, Milieutechniek

B.I.M.: 011/00/DD - 011/00/HU - 011/00/PCB

REINIGINGSCERTIFICAAT TANK

Opdrachtgever :


 Appelkantstraat 16
 2530 Boechout

Site :

Appelkantstraat 16
 2530 Boechout

Datum : 21/10/2011

Mourik nv, Groenendaallaan 399, 2030 Antwerpen, verklaart dat op bovenstaand adres volgende houders werden gereinigd conform de geldende VLAREM reglementering volgens artikel 5.17.2.12 § 3 :

Beschrijving :	Inhoud	Aantal
Mazouttank	3,5 m ³	1

Reinigingsmethode :

Vooraf wordt het mangatdeksel van de tank opengemaakt.
 Vervolgens wordt de restinhoud in een ADR-gekeurde vacuümwagen gezogen.
 Wanneer de tank leeg is, wordt deze betreden via het mangat met adempluchbescherming.
 Daarna worden de wanden inwendig volledig ingeschuurd met een krachtige ontvetter en vervolgens onder hoge druk met water gereinigd. Het reinigingswater wordt hierbij continu opgezogen en daarna afgevoerd naar een erkend verwerkingscentrum d.m.v. ADR-gekeurde vacuümwagen.

Voor Mourik nv :


MOURIK N.V.
 Groenendaallaan 399
 2030 ANTWERPEN

BIJKOMENDE VOORWAARDEN:

Dit certificaat rapporteert enkel over de toestand van de gereinigde houder op het ogenblik van de werken.

De geldigheid van dit certificaat vervalt bij elke verandering in de toestand van de houder ten gevolge van een wijziging in het bijhorende leidingssysteem, eventuele heringebruikname, uitgevoerde werkzaamheden aan de gereinigde houder, enz.

Bij heet werk moet geschikt blusmateriaal stand-by zijn.

Dit rapport mag zonder toestemming van Mourik nv niet vermenigvuldigd worden.