

J. VAN HEMELEEN

KEURINGSORGANISME

VZW.

Halsendallaan 5

B - 1652 ALSEMBERG ☎ 02 / 380 52 71

K.B.C. 436-4125451-03

Fax 02 / 380 89 86

Fortis 293-0345572-16

BTW BE 422.507.353

J N^o 1225

VERSLAG OVER HET ONDERZOEK

Inrichtingen van : [REDACTED]

Plaats van onderzoek :

Beschrijving van de inrichting :

voeding 2x230V; 63A

Diff 63/0,3A / 63/0,03A; 1E-0/25A - 8u

meter in orde

voeding 1,4u

1E-0/6A - 2,5u

1E-0/20A - 2,5u

4E-0/76A - 2,5u / 4u

13E-0/20A - 2,5u

op

22/03/02

Artikel

Vastgestelde inbreuken

ge


Opmerkingen :

De inrichting werd

in orde bevonden.

Handtekening van de opziener,

HLS



J. VAN HEMELENS VZW.
KEURINGSORGANISME

Ref. verslag :

147360

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

☐ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van :
Plaats van onderzoek : Roekaard Bot 277A Lint
Installateur : De laere
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : Res Doog uitgereikt te HUS op datum van : 27/03/02
Aard van de inrichting : HUS Stroomleveraar : Electrobel
Agent- Onderzoeker : HUS Datum van onderzoek : 27/03/02

- Bedrijfsspanning	<u>2x230V</u>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	<u>10mm</u>	<u>1E - af 25A - 8m</u>
- Algemene bescherming	<u>-</u>	<u>1E - af 6A - 7.5m</u>
- Type algemene schakelaar	<u>-</u>	<u>1E - af 10A - 2.5m</u>
- Type aardelektrode(s)	<u>1m</u>	<u>1E - af 16A - 7.5m</u>
- Aardspreidingsweerstand	<u>1m</u>	<u>13E - af 20A - 2.5m</u>
- Algemene isoleringsweerstand	<u>1m</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>1/8</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>63/p. 3A</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>63/p. 3A</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : geen

- voeding kabel van uering

Vastgestelde inbreuken :

geen

22/04/02

Blanquaert

Blanquaert

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene
differentieelschakelaar werd verzegeld; het einddraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 25 jaar

Agent- Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :



Indienststellingsrapport ICS-aansluiting - Keuringsorganisme

Klant (eigenaar of bouwbedrijf)

Installateur

Naam
Bedrijf
Telefoon
Straat Nr. Bus
Gemeente Postcode

Naam
Bedrijf
Telefoon
Straat Nr. Bus
Gemeente Postcode

Installatieadres

Straat Nr. Bus Gemeente Postcode
☐ Eengezinswoning ☐ Meergezinswoning (6) ☐ Appartementgebouw ☐ Complex

BINNEN DE WONING:

- Sjabloon voorzien ☐ JA ☒ NEEN
1. Voldoende ruimte (30 cm x 30 cm) voor ICS ☒ JA ☐ NEEN
- Voldoende ruimte (30 cm x 75 cm) voor ICS + TELENET ☒ JA ☐ NEEN
2. Abonnee-kabel type door Electrabel goedgekeurd ☒ JA ☐ NEEN
3. Aantal abonnee-kabels voor TV/FM : ☒ JA ☐ NEEN
4. Type van aftakkabel ☒ 7mm ☐ 10mm ☐ DN14mm door Electrabel goedgekeurd ☒ JA ☐ NEEN
5. Coax-kabels zijn aansluitbaar (voldoende lang en niet beschadigd) ☒ JA ☐ NEEN
- Aftakkabel in ICS-buis van aansluitbocht ☒ JA ☐ NEEN
- Buis voorzien naar voorgevel (gevelnet-paalnet) ☒ JA ☐ NEEN
- Vreemde geleiders in buis voor ICS ☐ JA ☒ NEEN
- Aardingsgeleider:
doormeter ☐ 2.5mm² ☐ 4mm² ☒ 6mm²
6. aangesloten op hoofdequipotentiale aarding ☒ JA ☐ NEEN
7. voldoende lengte aan overnamepunt ☒ JA ☐ NEEN
8. Bij meervoudige aansluiting: twee stopcontacten 230V ☒ JA ☐ NEEN
9. Bij meergezinswoning, appartement of complex: aftakkabels gelabeld? ☐ JA ☐ NEEN
- Abonnee-kabels voorzien van label ☒ JA ☐ NEEN
- ICS-plan ingetekend op AREI-schema ☒ JA ☐ NEEN
- TV/FM-contactdozen:
10. Aantal TV/FM-contactdozen: en aangesloten ☒ JA ☐ NEEN
11. Door Electrabel goedgekeurde types (allemaal) ☒ JA ☐ NEEN

BUITEN DE WONING:

- Type distributienet ☒ aftakkastje ☐ gevelnet ☐ paal
12. Type aftakkabel is conform met aansluitlengte ☒ JA ☐ NEEN
13. Aftakkabel onbeschadigd - klaar voor aansluiting - voldoende lengte ☒ JA ☐ NEEN

ICS-aansluiting ☒ IN ORDE ☐ NIET IN ORDE
REDEN VAN AFKEURING OF OPMERKING:

Handtekening van de keuringsorganisme
KEURINGSORGANISME
VAN HEMELN
AGENT HUS ERIC
TEL 014/320348

Naam en handtekening van installateur of afgevaardigde waarnemer

Datum van keuring

27/03/07

Exemplaar voor de klant
(dient ter plaatse te zijn bij de aansluiting)